



Nota aclaridora BT 1/2017

ADAPTACIÓ DEL REIAL DECRET 842/2002 (REBT) A LA PUBLICACIÓ DEL REGLAMENT DELEGAT 2016/364 QUE DESPLEGA EL REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011, I ESTABLEIX LES CLASSES DE REACCIÓ AL FOC DELS CABLES ELÈCTRICS

L'article 4.1 del Reglament (UE) núm. 305/2011, de Productes de Construcció, estableix que quan un producte de construcció es troba cobert per una norma harmonitzada, el fabricant ha d'emetre una declaració de prestacions i fer-li el marcatge CE per poder introduir-lo al mercat.

La Resolució d'1 de setembre de 2015 (BOE núm. 217 de 10.09.2015) va transposar la norma harmonitzada EN 50575:2015, "Cables d'energia, control i comunicació. Cables per a aplicacions generals en construcció subjectes a requisits de reacció al foc", i la Resolució de 21 de juny de 2016 (BOE núm. 156 de 29.06.2016) va transposar l'Addenda 1 de l'esmentada norma harmonitzada.

L'aprovació de les Resolucions van fixar les següents dates d'aplicació:

- Data d'inici d'aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència: 10.06.2016.
- Data final del període de coexistència: 1.07.2017.

Per tant, a partir de l'1 de juliol de 2017 només es poden introduir al mercat cables elèctrics que tinguin declaració de prestacions i marcatge CE, però els distribuïdors i instal·ladors poden seguir comercialitzant els cables que encara tinguin emmagatzemats sense marcatge CE sempre i quan hagin estat introduïts al mercat abans de l'1 de juliol de 2017.

Els conceptes de "comercialització", "introducció al mercat" i "distribuïdor" són els definits a l'article 2 del Reglament (UE) núm. 305/2011.

A l'annex es referencien par a cada ITC-BT afectada les prestacions de foc que cal complir d'acord amb la norma harmonitzada.

El Cap del Servei de Seguretat d'Instal·lacions

Florenci Hernández Cardona

Annex: Quadre d'equivalències mínimes



Annex: Quadre d'equivalències mínimes

ITC - BT	Prestacions de foc mínimes
ITC- BT 14 Instal·lacions d'enllaç, Línia general d'alimentació	Cca-s1b,d1,a1
ITC- BT 15 Instal·lacions d'enllaç, Derivacions individuals	Cca-s1b,d1,a1
ITC- BT 16 Instal·lacions d'enllaç, Comptadors	Cca-s1b,d1,a1
ITC- BT 20 Instal·lacions interiors o receptores	Eca
ITC- BT 28 Instal·lacions en locals de pública concurrència	Cca-s1b,d1,a1
ITC- BT 29 Instal·lacions en locals amb risc d'incendi o explosió	Cca-s1b,d1,a1